

PG 23585.23585/2023

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL' OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 1.1: PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL' INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA. NEXT GENERATION EU. AMPLIAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO COLLODI. CUP I64E22000150006 – CIG 9781305C39

PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DEL DL 76/2020, CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 E SS.MM.II., SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA.

RISPOSTE AI QUESITI ALLA DATA DEL 27.04.2023

QUESITO NR. 1:

In riferimento alla procedura in oggetto, non troviamo riferimento in merito al sopralluogo chiediamo se è obbligatorio effettuare presa visione dei luoghi e se la Stazione Appaltante rilascia attestazione. Nella documentazione di gara non troviamo documentazione relativa al progetto, chiediamo dove possiamo reperire CSA, CME, etc...

RISPOSTA:

Il sopralluogo non è obbligatorio; tuttavia, qualora l'operatore economico ritenesse opportuno effettuarlo, dovrà inviare richiesta scritta mediante piattaforma telematica SINTEL.

La documentazione progettuale è correttamente pubblicata e visibile sul sito www.comune.mantova.it – bandi gara – aperti lavori – PNRR AMPLIAMENTO SCUOLA COLLODI.

QUESITO NR. 2

Si segnala che nel CME per le voci relative all'IMPIANTO ANTINTRUSIONE e IMPIANTO FOTOVOLTAICO (voci dal 184/217 a 193/226) le quantità sono pari a 0,00 (zero) e di conseguenza anche il relativo importo totale. Si chiede cortesemente di verificare e di verificare anche l'importo a base d'asta.

RISPOSTA:

Le voci del CME relative all'impianto antintrusione (184_217) e all'impianto fotovoltaico (193_226) sono computate a zero perché le relative lavorazioni non devono essere eseguite e, pertanto, non concorrono alla determinazione del base d'asta. Gli impianti sono stati solo progettati, ma non sono stati computati. L'importo a base d'asta rimane invariato.

Il Responsabile dell'Istruttoria
Dr.ssa Barbara Borghi

